

№ 20.12.18 № 9543
на № 092/5.3-1 (ИТИ №171) от 10.12.2018г.

Руководителю управления
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о. Тольятти
А.А. Шишкину
445017, РФ, Самарская область,
г.Тольятти, ул. Победы, 52
тел. 54-44-33 (3574)

О выдаче технических условий

На основании запроса сообщая Вам информацию по техническим условиям на проектирование сетей водоснабжения и водоотведения объекта на земельном участке с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (4.9.1) (ПК-3, зона промышленных объектов IV-I классов опасности), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Ярославская, 8/3, (Сз.у.=967,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0202053:1278), выставляемом на торги:

1. Наименование и место нахождения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения:

объекты придорожного сервиса (ПК-3, зона промышленных объектов IV-I классов опасности), расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Ярославская, 8/3 (Сз.у. = 967,0 кв.м, кадастровый номер 63:09:0202053:1278)

2. Вид сетей инженерно-технического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: **Водоснабжение и водоотведение.**

3. Возможные точки подключения объекта капитального строительства:

3.1. *К существующей сети водопровода Ду250мм (ст.), при наличии письменного согласования от владельца сети водопровода – ОАО «Союзнеруд». Гарантированное давление в сети водопровода Ду250мм (ст.) по ул. Ярославской – 2,5 кгс/см², возможно увеличение до 6,0 кгс/см² (см. Приложение 1).*

3.2. *к существующей сети канализации Ду300мм (а/ц) в существующем колодце КК-1 (сущ.), при наличии письменного согласования от ОАО «Союзнеруд». Отметку лотка колодца уточнить по месту.*

4. На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение, максимальная нагрузка в возможных точках подключения к сетям водоснабжения:

- максимальная нагрузка в точке водоотбора — 2,0 м³/сут.;
- полив — **не запрашивается;**
- наружное пожаротушение — **не запрашивается.**

5. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**
- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

6. Срок подключения объекта капитального строительства:

- к сетям водоснабжения: **информация отсутствует, аукцион.**
- к сетям водоотведения: **информация отсутствует, аукцион.**

7. **Срок действия настоящих условий составляет 1 (один) год с даты их выдачи. Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.**

В утвержденной Инвестиционной программе (ИП) ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2018гг. мероприятия по обеспечению технической возможности подключения Вашего объекта отсутствуют. Учитывая, что период действия указанной инвестиционной программы истекает 31.12.2018г., внесение в нее изменений в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, не представляется возможным. Тарифы на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению на 2019г. в настоящее время не утверждены. Для получения информации о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения обратиться в ООО «Волжские коммунальные системы» не ранее 21.12.2018г.

Приложение: Схема подключения на 1л. в 1экз.

Технический директор



Е. М. Тимофеева

Границы отвода земельного участка
подключаемого объекта

