



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения:
443079, Россия, Самара, ул. Гагарина, 22
тел.: (846) 342-60-00, факс: 342-60-01
e-mail: office@ssk63.ru

ОГРН 1056367019136
ИНН 6367047389
КПП 631050001

Исх № 130-ССК от 30.01.2017

На № 130/5.1 от 24.01.17 г.

Руководителю
Управления архитектуры и
градостроительства
Мэрии г.о.Тольятти
А.А. Шишкину

Предварительные технические условия на подключение объекта капитального строительства на земельном участке с к.н. №63:09:0101164:23 с местоположением: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 32 квартал, ул. Юбилейная, севернее Преображенского собора.

Предельная свободная мощность ТП № 1043224 составляет- 117,0 кВт
Категория электроснабжения –II
Напряжение – 0,4кВ

1. Подключение объекта выполнить от резервных фидеров РУ-0,4кВ ТП № 1043224.
 2. Размер платы за технологическое присоединение объекта определяется в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016г. №834.
 3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя осуществляется на основании договора, заключенного между сетевой организацией и заявителем (пользователем земельного участка) в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.
- Размер платы на технологическое присоединение определяется по тарифу, установленному на дату подачи заявки в сетевую организацию.
4. Технические условия на технологическое присоединение объекта получить в установленном порядке согласно Постановлению №861 от 27.12.2004г. Правительства Российской Федерации.
 5. Предварительные технические условия на подключение объекта капитального строительства на земельном участке с К.Н. №63:09: 0101164:23 действительны три месяца.
 6. Данные предварительные технические условия не дают право на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям АО «ССК».

Начальник Ставропольских ЭС

С.Н. Старков